

## Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 1010/2021 JSO  
Č.j. iniciačního dok.: MUUV 13503/2021 ŽP  
Označení dokumentu: MUUVP008DG6J  
Spis. a skartační znak: 231.14 - A/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Jana Sovová**, referent odboru ŽP  
Tel.: +420 585 088 352  
E-mail: jsovova@unicov.cz

Datum: 17.5.2022

**Drupork Svitavy, a. s.**, k.ú. Medlov u Uničova – stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje společnosti Drupork Svitavy, a.s. na části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova – *opatření obecné povahy*

700 - *Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi*  
710 - *Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)*

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 11 a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na základě návrhu podaného dne 23.11.2021 společností

***Drupork Svitavy, a. s., IČ: 47452749, Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02,***  
*kterou zastupuje společnost*  
***m - ICE s.r.o., IČ: 28735986, Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,***  
***doručovací adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1***

(dále jen „navrhovatel“), v souladu s § 30 odst. 9 vodního zákona

**stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s.**

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - vrtané studny ME-1 - je situováno na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova, obci Medlov, okrese Olomouc, v kraji Olomouckém, dílčí hydrologické pořadí 4-10-03-0160-0-00, hydrogeologický rajon 6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvar podzemních vod 64321 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvar povrchových vod MOV 0420 – Benkovský potok (Písečné) od pramene po ústí do toku Morava, přímé určení polohy - souřadnice S-JTSK: X – 1 099 836,07, Y – 559 360,35 (ME-1). Vodní zdroj ME-1 (vrtaná studna o průměru 160 mm, hloubky 130 m) bude sloužit k odběru surové vody k zásobování farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou vodou.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny ME-1 je navrženo čtvercového půdorysu o stranách 20 x 20 m na části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova (vrtaná studna ME-1 bude uprostřed), o ploše je 400 m<sup>2</sup>, v jeho rozích budou umístěny sloupky s cedulemi s označením ochranného pásma vodního zdroje. Přímě okolo studny bude provedeno oplocení čtvercového půdorysu o stranách délky 5 m s umístěním tak, že vrtaná studna ME-1 bude uprostřed tohoto oplocení. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nestanovuje.

Hranice OPVZ I. stupně se stanovuje v linii vymezenou souřadnicemi bodů dle Zaměření skutečného provedení vypracovaného v únoru 2022 pod č. zakázky 37/2022 v Geodetické kanceláři Ing. Bureš – Ing. Holas, Purkyňova 65, Svitavy:

Bod	souřadnice X	souřadnice Y
206	1 099 838,41	559 373,99
207	1 099 822,65	559 363,18
208	1 099 835,43	559 346,84
209	1 099 849,98	559 357,42

Na pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova se ve vzdálenosti cca 90 m severozápadně nachází i další vrtaná studna ME-2 (X – 1 099 780,29, Y – 559 430,98), pro tuto studnu nebude vzhledem k výši množství povoleného odběru podzemní vody (do 10 000 m<sup>3</sup>) OPVZ stanoveno. Obě studny budou sloužit k odběru surové vody k zásobování farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou vodou. Povolení k nakládání s vodami k odběru podzemní vody z vrtané studny ME-1 (a také ze studny ME-2) na pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova bylo vydáno MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 990/2021 JSo dne 13.1.2022, s platností do 31.1.2032.

Údaje o místě předmětu opatření obecné povahy:

Identifikátor kraje	CZ071
Název kraje	Olomoucký
Identifikátor obce	552372
Název obce	Medlov
Identifikátor katastrálního území	692611
Název katastrálního území	Medlov u Uničova
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	876
IDVT	10197340
Jméno vodního toku	Benkovský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-03-0160-0-00
Hydrogeologický rajon	6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Umístění jevu vůči břehu	01 – levý břeh
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	X – 1 099 836,07, Y – 559 360,35 (ME-1)
Název a kód vodního útvaru (podzemních vod)	64321 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Název a kód vodního útvaru (povrchových vod)	MOV 0420 – Benkovský potok (Písečné) od pramene po ústí do toku Morava

Údaje o předmětu opatření obecné povahy:

Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje (ha)	0,04 ha (400 m <sup>2</sup> )
Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu I. stupně	ANO
Uložen monitoring jakosti vod	ANO, rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru ŽP č.j. MUUV 13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 990/2021 JSo ze dne 13.1.2022
Uložen monitoring stavu hladiny	ANO

Podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se **stanovují** k ochraně vydatnosti, jakosti, zdravotní nezávadnosti **podmínky, požadavky a omezení**, které musí být v **ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně** respektovány:

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám – v rozích vymezeného OPVZ I. stupně budou umístěny na sloupcích výstražné cedule s nápisem „Vodní zdroj - ochranné pásmo I. stupně – nepovolaným vstup zakázán“.
- Zákaz provádění všech činností, které bezprostředně nesouvisí s údržbou vodního zdroje.
- Výkopové práce v souvislosti s případnou údržbou jímacího objektu a jeho zařízení lze provádět jen v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci, resp. schválení hydrogeologem.
- Travní porost v prostoru ochranného pásmo I. stupně vodního zdroje je nezbytné min. 2 x ročně udržovat pravidelným sečením (s úklidem posečené vegetace mimo prostor OPVZ I. stupně).

## Odůvodnění

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.11.2021 návrh společnosti Drupork Svitavy, a. s., IČ: 47452749, Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02, kterou zastupuje společnost m - ICE s.r.o., IČ: 28735986, Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, doručovací adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1, na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s. Společnost Drupork Svitavy, a. s. je oprávněna k odběru podzemní vody z vodního zdroje – vrtané studny ME-1 na základě rozhodnutí vydaného MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 990/2021 JSo dne 13.1.2022, které povoluje odběr podzemní vody z vrtané studny ME-1 (prům. 160 mm, hl. 130 m, PVC zárubnice) v množství prům. 0,5 l/s, max. 1,5 l/s, 1340 m<sup>3</sup>/měsíc a 15 770 m<sup>3</sup>/rok, s platností povolení k odběru podzemní vody do 31.1.2032. Na pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova se ve vzdálenosti cca 90 m severozápadně nachází i další vrtaná studna ME-2 (prům. 160 mm, hl. 130 m, PVC zárubnice, X – 1 099 780,29, Y – 559 430,98), pro tuto studnu nebude OPVZ stanovováno, a to vzhledem k výši množství povoleného odběru podzemní vody (do 10 000 m<sup>3</sup>, tj. prům. 0,3 l/s, max. 1,0 l/s, 800 m<sup>3</sup>/měsíc a 9 460 m<sup>3</sup>/rok) zahrnutém ve stejném výše uvedeném povolení. Obě studny budou sloužit k odběru surové vody k zásobování farmy společnosti Drupork Svitavy, a. s. pitnou a užitkovou vodou.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - vrtané studny ME-1 je navrženo čtvercového půdorysu o stranách 20 x 20 m na části pozemku parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova (vrtaná studna ME-1 bude uprostřed), v jeho rozích budou umístěny sloupky s cedulemi s označením ochranného pásma vodního zdroje. Přímě okolo studny bude provedeno oplocení čtvercového půdorysu o stranách délky 5 m s umístěním tak, že vrtaná studna ME-1 bude uprostřed tohoto oplocení. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně není navrženo.

Vodoprávnímu úřadu byla spolu s žádostí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje předložena zpráva pro stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje s názvem „MEDLOV – průzkumné hydrogeologické vrty ME-1 a ME-2 na pozemku p. č. 876 k. ú. Medlov u Uničova – VYHODNOCENÍ“, která byla vypracována v březnu 2021 pod č. zakázky B 9114 ve společnosti OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o. odpovědným řešitelem RNDr. Milanem Novákem, držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologii a sanační geologii, č. 1705/2003.

Žádost byla doložena doklady dle následujícího výčtu:

- zpráva s názvem „MEDLOV – průzkumné hydrogeologické vrty ME-1 a ME-2 na pozemku p. č. 876 k. ú. Medlov u Uničova – VYHODNOCENÍ“ vypracovaná v březnu 2021 pod č. zakázky B 9114 ve společnosti OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o. odpovědným řešitelem RNDr. Milanem Novákem, držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologii a sanační geologii, č. 1705/2003,
- stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p. zn. PM-49260/2021/5203/Kr ze dne 8.12.2021,
- zaměření skutečného provedení vypracované v únoru 2022 pod č. zakázky 37/2022 v Geodetické kanceláři Ing. Bureš – Ing. Holas, Purkyňova 65, Svitavy,
- výpis z katastru nemovitostí pro pozemek parc.č. 876 v k.ú. Medlov u Uničova,
- kopie rozhodnutí společného povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami z předmětné studny – k jejich odběru vydané MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 13341/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 990/2021 JSo dne 13.1.2022,
- plná moc k zastupování.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy.

Opatřením ze dne 6.4.2022 vodoprávní úřad při MěÚ Uničov oznámil veřejnou vyhláškou projednání návrhu na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Drupork Svitavy, a. s. Případné námítky nebo připomínky proti návrhu opatření obecné povahy bylo možné podat do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly v průběhu stanovené lhůty uplatněny žádné námítky ani písemné připomínky.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení OPVZ vždy veřejným zájmem, proto vodoprávní úřad stanovil OPVZ a podmínky hospodaření v něm tak, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a hospodárné užívání

předmětného vodního zdroje. Dle ustanovení § 20 vodního zákona se v katastru nemovitostí evidují OPVZ jako ochrana území.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 správního řádu, vodoprávní úřad MěÚ Uničov v souladu s ustanovením § 25 správního řádu oznamuje stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) – vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova v zemědělském areálu společnosti Dрупork Svitavy, a. s. veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad při MěÚ Uničov **žádá příslušný obecní úřad o vyvěšení** „Opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje (OPVZ) vrtané studny ME-1 na části pozemku parc.č. 876 v katastrálním území Medlov u Uničova“ nejméně **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad **žádá o zaslání písemnosti s potvrzením o době vyvěšení zpět** na MěÚ Uničov, odbor životního prostředí. Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce MěÚ Uničov. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

### Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky

*Otisk razítka*

**Ing. Jana Sovová v.r.**  
**referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov**

Příloha:

Situace lokality s návrhem OPVZ I. stupně u vrtu ME-1

Příloha pro Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (*po nabytí účinnosti opatření*):  
Zpráva „Zaměření skut. provedení oplocení vrtu a výstražných tabulí“ vypracovaná v únoru 2022 pod č. zakázky 37/2022 v Geodetické kanceláři Ing. Bureš – Ing. Holas, Purkyňova 65, Svitavy

### Doručení:

Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu minimálně **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (na úřední desce správního orgánu). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese [www.unicov.cz](http://www.unicov.cz)). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

vyvěšeno:.....  
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....  
datum, podpis a razítko

**Datum nabytí účinnosti opatření:**

Rozdělovník:

navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):

m - ICE s.r.o., Mlýnská 537/21, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, doručovací adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1, IDDS: 8y2v5nd

**ostatní účastníci formou veřejné vyhlášky**

dotčené orgány a ostatní (doporučeně):

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, IDDS: 7zyai4b

Obec Medlov, Medlov 300, 783 91 Uničov, IDDS: m7ibb52

na vědomí (doporučeně):

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, Vejdovského 1148/2a, Hodolany, 772 11 Olomouc, IDDS: kp8adpb (po nabytí účinnosti opatření)

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Mojžírovo náměstí 16, Královo Pole 2997, 612 00 Brno, IDDS: tqepb8z (po nabytí účinnosti opatření)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 11 Olomouc, IDDS: qiabfmf (po nabytí účinnosti opatření)

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Medlov, Medlov 300, 783 91 Uničov, IDDS: m7ibb52

spis 2x